

Temperaturmessung: Kühlschrank / Kühlhaus / Kühltresen / Gefriertruhe

Monat / Jahr: _____

Datum ↓ → Soll- temperatur	Kühlschrank (1)	Kühlschrank (2)	Kühlschrank (3)	Kühlhaus	Gefriertruhe	Kühltresen	Gemessen von	Geprüft durch:
	2°C	4°C	8°C	4°C	- 18°C	7°C		
01.	2°C	4°C	8°C	4°C	-19°C	7°C	Na	Müller
02.	1°C	4°C	7°C	4°C	-18°C	7°C	Schm	Müller
03.	4°C (A)	4°C	6°C	4°C	-17°C	7°C	Schm	Müller
04.	2°C	10°C (B,C,D)	6°C	4°C	-18°C	8°C	Mei	Müller
05.	2°C	4°C	7°C	5°C	-18°C	10°C(A)	Mei	Müller
06.								
07.								
08.								
09.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
26.								
27.								
28.								
29.								
30.								
31.								

Täglich
gemesse

Namenszeich
en

Bei einer
Abweichung von
der Soll

Kontrollverme
rk des

Bei Abweichung getroffene Korrekturmaßnahme(n):

- (A) Korrektur der Kühltemperatur
- (B) Information an Verantwortlichen

- (C) Reparaturauftrag an Fachfirma
- (D) Ware ganz / teilweise verworfen

